



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул.Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail:ondgorod@mail.ru)

Предписание № 248/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 32»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. от «19» сентября 2017 года № 248, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «26» сентября 2017 года по 10 час. 00 мин. «09» октября 2017 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Яшиной Анной Юрьевной проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МДОУ «Детский сад № 32», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Блюхера, д.60 обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии Заведующего МДОУ «Детский сад № 32» Голубевой Н.И., заместителя заведующего по АХР Холодовой М.С.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение):
1.	Программа проведения вводного противопожарного инструктажа разработана без учета специфики деятельности учреждения: - в тексте помимо учреждения указаны «подразделения», «пожарные подразделения» - в содержании в п.4.5. указаны общие меры по пожарной профилактике и тушению пожаров для руководителей структурных подразделений, цехов, участков, для рабочих. - в тексте программы в п. 4.5 указаны общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара для руководителей пожарных подразделений и для рабочих - в тексте программы указаны системы противопожарной защиты отсутствующие в учреждении (внутренний противопожарный водопровод (ПК), система пожаротушения)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон №69-ФЗ); п. 3 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (далее – ППР в РФ); п. 7, п. 14, приложение 2 к приказу МЧС России от 12.12.2007 № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (далее – Приказ № 645)	01.11.2018г.	

	- в тексте программы указаны помещения отсутствующие в учреждения (цокольный этаж, чердак, технический этаж, галереи, лифтовые холлы, воздушные зоны в незадымляемых лестничных клетках)			
2.	Программа проведения первичного противопожарного инструктажа разработана без учета специфики деятельности учреждения: - в п.4.2 указаны основные причины возникновения пожара в помещениях депо пожарных подразделений - в. 4.6 указано сообщение в случае загорания «диспетчеру своего подразделения», оповещение «всех сотрудников, работающих в подразделении»	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п. 3 ППР в РФ; п. 7, п. 18, приложение 2 к приказу № 645	01.11.2018г.	
3.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана без учета специфики деятельности учреждения: - в п.6 раздела «Порядок содержания территории...» при запрете курения на территории учреждения организовывается место для курения - в п.1 раздела «Расположение мест для курения...» при запрете курения в учреждении место для курения определяется приказом заведующего учреждением - в п.1 раздела «В случае возникновения пожара в помещениях» отсутствует обязанность и действия работников при вызове пожарной охраны	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.2, п.460, п.461 ППР в РФ	01.11.2018г.	
4.	На дверях складских помещений (помещения № 12, № 33 (2-й этаж) по техническому паспорту инв. № 24414) не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений в соответствии с материалами, складируемыми в помещениях.	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п. 20 ППР в РФ	01.11.2018г.	
5.	Не оборудован дымовыми пожарными извещателями коридор у кабинета дефектологов и методического кабинета (2-й этаж) (помещение № 16 (в результате перепланировки изостудии образовано три помещения: кабинет дефектологов, методический кабинет и коридор) по техническому паспорту инв. № 24414)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; прил.А п.А4 СП 5.13130.2009; п.4, приложение таблица 1 НПБ 110-03	01.11.2018г.	
6.	В кабинете дефектологов (2-й этаж) установлен один пожарный извещатель (помещение № 16 (в результате перепланировки изостудии образовано три помещения: кабинет дефектологов,	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; НПБ 88-2001 п.12.16;	01.11.2018г.	

	методический кабинет и коридор) по техническому паспорту инв. № 24414)	СП 5.13130.2009 п.13.3.2		
7.	В методическом кабинете (2-й этаж) установлен один пожарный извещатель (помещение № 16 (в результате перепланировки изостудии образовано три помещения: кабинет дефектолога, методический кабинет и коридор) по техническому паспорту инв. № 24414)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; НПБ 88-2001 п.12.16; СП 5.13130.2009 п.13.3.2	01.11.2018г.	
8.	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания: - из раздевалки группы № 2 (2-й этаж) (помещение № 32 по техническому паспорту инв. № 24414) - из раздевалки группы № 10 (2-й этаж) (помещение № 38 по техническому паспорту инв. № 24414) - из раздевалки группы № 8 (2-й этаж) (помещение № 3 по техническому паспорту инв. № 24414) - из раздевалки группы № 6 (2-й этаж) (помещение № 23 по техническому паспорту инв. № 24414) - из раздевалки группы № 7 (1-й этаж) (помещение № 22 по техническому паспорту инв. № 24414) - из раздевалки группы № 5 (1-й этаж) (помещение № 5 по техническому паспорту инв. № 24414) - из раздевалки группы № 3 (1-й этаж) (помещение № 43 по техническому паспорту инв. № 24414) - из раздевалки группы № 1 (1-й этаж) (помещение № 38 по техническому паспорту инв. № 24414)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п. 6.18 строительных норм и правил (СНиП 21-01-97*) «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.11.2018г.	
9.	Светильники в помещениях: - кладовой (2-й этаж) (помещение № 12 по техническому паспорту инв. № 24414) - тамбура прачечной (помещение № 26 по техническому паспорту инв. № 24414) - тамбура лестничной клетки (помещение № 4 по техническому паспорту инв. № 24414) - тамбура лестничной клетки (помещение № 40 по техническому паспорту инв. № 24414) - раздевалки для работников кухни (помещение № 30 по техническому паспорту инв. № 24414) эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п. 42 (в) ППР в РФ	01.11.2018г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или

распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Яшина А.Ю.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«09» октября 20 17 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ Юсу
(подпись)
«09» октября 20 17 г.

заведующий Тресева ИИ
(должность, фамилия, инициалы)



* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору